



**Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable**

José Tamayo E10-25 y Lizardo García
Telf.: + (593 2) 3976000
www.energia.gob.ec

SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

CAJA PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR CON RIEL DIN

REVISIÓN: 00

FECHA: 2015-06-24

ESPECIFICACIONES GENERALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
1.1	Norma de fabricación	IEC 60439-3
1.2	Marca	Especificar
1.3	Modelo	Especificar
1.4	Procedencia	Especificar
1.5	Año de Fabricación	Mínimo 2014
1	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
1.1	Material	Aislante auto extingible
1.3	Grado de protección	IP40
1.4	Resistencia al impacto	IK07
1.5	Accesorios	Compuesto en su base por un riel DIN para montaje de interruptores termomagnéticos . Incluir tacos y tornillos para montaje en pared.
2	CERTIFICADOS	
2.1	Reporte de prueba del panel para la colocación de interruptores según Norma IEC 60439-3	Emitidos por laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)
2.2	Gestión de Calidad	Cumplimiento Normas ISO 9001-2008 o superior, otorgado por el organismo certificador competente. Deberá indicar que el fabricante está calificado en los procesos de fabricación del objeto de esta contratación.
3	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	
3.1	Muestra	Una
3.2	Catálogo	Enviar con la muestra
4	GARANTÍA	24 meses