



**Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable**

José Tamayo E10-25 y Lizardo García
Telf.: + (593 2) 3976000
www.energia.gob.ec

SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

CAJETÍN SOBREPUESTO PARA TOMACORRIENTE

REVISIÓN: 00

FECHA: 2015-06-24

ESPECIFICACIONES GENERALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
1.1	Marca	Especificar
1.2	Modelo	Especificar
1.3	Procedencia	Especificar
1.4	Año de Fabricación	Mínimo 2014
2	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
2.1	Material de fabricación	Termoplástico
2.2	Dimensiones:	Indicar. Para instalación de tomacorriente NEMA 10-50R
2.3	Montaje o instalación	Para uso en instalaciones eléctricas sobrepuestas
2.4	Características de la base del cajetín	Tendrá mínimo dos orificios para la instalación de tornillos galvanizados, para fijación en la pared.
3	CERTIFICADOS	
3.1	Reporte de pruebas y certificados	Emitidos por laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)
3.2	Gestión de Calidad	Cumplimiento Normas ISO 9001-2008 o superior, otorgado por el organismo certificador competente. Deberá indicar que el fabricante está calificado en los procesos de fabricación del objeto de esta contratación.
4	MUESTRAS:	
4.1	Cantidad de Muestras	Una
4.2	Catálogos	Enviar con la muestra
5	GARANTÍA	24 meses